


R O M Â N I A



PRIMĂRIA ORAȘULUI BUMBEȘTI - JIU

Adresa: Orașul Bumbesti - Jiu, Str.Parîngului, Nr.101, Județul Gorj, Telefon: 0253/463465, Fax: 0253/463872
www.humbesti-jiu.ro / e-mail: primaria@bumbesti-jiu.ro

Nr. 2656 / 06.03.2015

CLARIFICARI 2

Avand in vedere clarificarile solicitate de catre un potential ofertant prin adresa inregistrata la nr.2656 / 06.03.2015 prin care se solicita:

Referitor anuntul de publicitate 10989/27.02.2015 "Prepararea apei calde menajere, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile, cu sisteme ce utilizeaza energia solara, la Spitalul Orasenesc Bumbesti-Jiu, judetul Gorj"

1. In Lista cuprinzand cantitatile de lucrari -Instalare panouri so/are la pozitia 1.FC06A 1- Panou solar teava neteda vid $8=3\text{mp} = 8\text{buc}$, la procurare sunt trecute 7332608 - Panou racitor aer teava $38 \times 3 \text{ mm}$ tip pra 32×2000 $8=8,4 = 8 \text{ buc}$.

Va rugam sa ne precizati daca se coteaza si aceste panouri si daca se coteaza va rugam sa ne transmiteti fisa tehnica pentru acest echipament.

2. In Lista cuprinzand cantitatile de lucrari-Distributie acm va rugam sa ne precizati daca suntem obligatii sa cotam aceeasi valoare ca cea data de dvs pentru materialul marunt.

Ex: art.1.2 7399995-Materail marunt(fitinguri, aliaj lipit,etc) % =6250

Comunicam urmatoarele:

1. Se vor monta 8 panouri cu tuburi vidate, cu suprafata de 3 mp. Norma este una asimilata, procurarea se refera la cele 8 panouri solare descrise in fisa tehnica.
2. Nu sunteti obligati sa cotati aceeasi valoare procentuala a cantitatii materialului marunt ci este de preferat sa aveti in vedere cantitatile reale conform tehnologiei dumneavoastra. Acea valoare apare automat in urma retetei normei din program.

Cu stima,

Primar
Ing. Constantin Bobaru

Comp.Achizitii
Ec.Dobrescu Cornel

